

1. Kleiner Service (jährlich)	
Erforderliche Arbeiten	Wird durchgeführt von:
Gerätegehäuse (Boden-/Kondensatwanne, Innengehäuse etc.) unter Einsatz eines milden Reinigungsmittels (Neutralreiniger) feucht reinigen.	<input type="checkbox"/> Betreiber <input type="checkbox"/> Fachhandwerker
Zustand des Wärmetauschers prüfen und ggf. reinigen.	<input type="checkbox"/> Betreiber <input type="checkbox"/> Fachhandwerker
Gerätefilter turnusgemäß überprüfen und bei Bedarf gegen originale Helios Luftfilter tauschen. Bei jedem Filtertausch Filtertimer zurücksetzen.	<input type="checkbox"/> Betreiber <input type="checkbox"/> Fachhandwerker
Filter der Abluftventile turnusgemäß überprüfen und bei Bedarf gegen originale Helios Luftfilter tauschen bzw. Aluminium-Dauerfilter reinigen.	<input type="checkbox"/> Betreiber <input type="checkbox"/> Fachhandwerker
Falls vorhanden: Sole-Erdwärmetauscher-Filter turnusgemäß überprüfen und bei Bedarf durch originale Helios Luftfilter erneuern.	<input type="checkbox"/> Betreiber <input type="checkbox"/> Fachhandwerker

Gesamtpreis für einen kleinen Service	€
--	----------

2. Großer Service (alle zwei Jahre)	
Erforderliche Arbeiten	Wird durchgeführt von:
Luftfilter	
Gerätefilter turnusgemäß überprüfen und bei Bedarf gegen originale Helios Luftfilter tauschen. Bei jedem Filtertausch Filtertimer zurücksetzen.	<input type="checkbox"/> Betreiber <input type="checkbox"/> Fachhandwerker
Filter der Abluftventile turnusgemäß überprüfen und bei Bedarf gegen originale Helios Luftfilter tauschen bzw. Aluminium-Dauerfilter reinigen.	<input type="checkbox"/> Betreiber <input type="checkbox"/> Fachhandwerker
Filterzustand, Filterklasse, Einbau und Wechseltturnus prüfen und dokumentieren.	Fachhandwerker
Gerätegehäuse und Ventilator	
Gerätegehäuse (Boden-/Kondensatwanne, Innengehäuse etc.) feucht reinigen unter Einsatz eines milden Reinigungsmittels (Neutralreiniger).	<input type="checkbox"/> Betreiber <input type="checkbox"/> Fachhandwerker
Hygieniezustand des Lüftungsgerätes innen und außen überprüfen, dokumentieren und bei Bedarf reinigen.	Fachhandwerker
Ventilatorlaufrad prüfen und ggf. reinigen.	Fachhandwerker
Kondensatablauf inklusive Siphon	
Funktionsfähigkeit des Kondensatablaufs überprüfen und ggf. reinigen. (Funktion mit Wasser überprüfen, das freie Abtropfen in ein Trichtersiphon muss gewährleistet sein, Kugel gereinigt).	Fachhandwerker
Wärmetauscher	
Zustand des Wärmetauschers prüfen und ggf. reinigen.	<input type="checkbox"/> Betreiber <input type="checkbox"/> Fachhandwerker
Zustand des Wärmetauschers prüfen, dokumentieren und ggf. reinigen.	Fachhandwerker
Sonstige Zubehörkomponenten (sofern installiert)	
Sole-Erdwärmetauscher: Filter turnusgemäß überprüfen und bei Bedarf durch originale Helios Luftfilter erneuern.	<input type="checkbox"/> Betreiber <input type="checkbox"/> Fachhandwerker
Sole-Erdwärmetauscher: Funktionsfähigkeit des Kondensatablaufs überprüfen und ggf. reinigen.	Fachhandwerker

Gesamtpreis für alle erforderlichen Anfragen:	€
--	----------

2. Großer Service (alle zwei Jahre)	
Optionale Arbeiten	Wird durchgeführt von:
Luftdurchlässe	
Zuluft-/Abluftelemente überprüfen und bei Bedarf reinigen.	<input type="checkbox"/> Betreiber <input type="checkbox"/> Fachhandwerker
Luftverteilsystem	
Fort- und Außenluftleitungen inkl. Außenbauteile/Fassadenblenden: Inspektion/Sichtprüfung der Außenbauteile/Fassadenblenden sowie des Luftkanals und bei Bedarf reinigen.	Fachhandwerker
Zu- und Abluftleitungen inkl. Luftverteiler: Inspektion/Sichtprüfung des Luftkanals nach Entfernung der Zu-/Abluftelemente und bei Bedarf reinigen.	Fachhandwerker
Bei sämtlichen sichtbaren und zugänglichen Luftleitungen die Oberflächen und Wärmedämmungen auf Beschädigung prüfen.	Fachhandwerker
Gerätegehäuse und Ventilator	
Betriebsanzeigen auf Funktionsfähig prüfen.	<input type="checkbox"/> Betreiber <input type="checkbox"/> Fachhandwerker
Bypass auf Funktionsfähigkeit prüfen. (Funktion der Bypassmechanik, -motor und -klappe).	Fachhandwerker
Regelung	
Bedienelement/Regelung auf Funktion prüfen. (Lüftungsstufen einstellbar, Wochenprogramm in Funktion, Sensorwerte plausibel etc.).	Fachhandwerker
Sonstige Zubehörkomponenten (sofern installiert)	
Kanalheizregister auf Verschmutzung prüfen und ggf. reinigen.	Fachhandwerker
Elektrische Vorheizung (im Gerät oder extern) auf Verschmutzung prüfen und ggf. reinigen.	Fachhandwerker
Gesamtpreis für alle optionalen Arbeiten:	€
Gesamtpreis für einen großen Service:	€

Ort / Datum

Unterschrift/Firmenstempel